

EDITAL N.º 057/2021

ISALTINO AFONSO MORAIS, LICENCIADO EM DIREITO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

FAZ PÚBLICO que, de acordo com o disposto no n.º 2 do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, os resultados obtidos na implementação do Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA), bem assim como os obtidos no Controlo Operacional no Concelho de Oeiras, nas análises de controlo da qualidade da água de consumo humano, no que concerne aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, são os constantes do mapa anexo.

De acordo com a informação prestada pela Unidade Laboratorial da Divisão de Controlo e Protecção da Qualidade da Água, o número de análises previstas no PCQA, a percentagem de análises realizadas relativamente ao PCQA aprovado, o valor paramétrico, os valores máximo e mínimo obtidos nas análises realizadas, a percentagem de análises que cumprem a legislação, a informação complementar relativa às causas dos incumprimentos e às medidas corretivas implementadas para regularizar a qualidade da água, a informação relativa aos parâmetros conservativos da água exclusivamente comprada, em cumprimento do disposto nas alíneas a) a g) do número 5 do artigo 17.º do citado diploma legal, são os constantes do mapa em anexo.

E para constar se passou o presente Edital, que vai ser afixado nos lugares públicos habituais e no sítio da *Internet*, nos termos legais.

Oeiras, 02 de março de 2021

O Presidente,

Isaltino Afonso Morais



DIVISÃO DE CONTROLO E PROTEÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Av. Eng.º Álvaro Roquete - 2780-002 OEIRAS

tel. 214 460 230 - e-mail laboratorio.analises@simas-oeiras-amadora.pt

Qualidade da Água Destinada ao Consumo Humano do Concelho de Oeiras

Aplicação do DL 306/2007 de 27 de agosto, com as alterações introduzidas pelo DL 152/2017 de 7 de dezembro

4º Trimestre 2020

Parâmetro	Valor Paramétrico	Total de Análises (a)		Valor Mínimo Obtido	Valor Máximo Obtido	Análises que cumprem a Legislação
		PCQA Previstas	PCQA Realizadas			
ROTINA I						
Cloro Residual (mg/L)	—	107	100%	< 0,10	0,8	—
Coliformes Totais (u.f.c./100 mL)	0	107	100%	0	> 80	99,1%
Escherichia coli (u.f.c./100 mL)	0	107	100%	0	0	100%

ROTINA II						
Alumínio (µg/L)	200	28	100%	< 10	28	100%
(1) Cheiro (Taxa de diluição)	3	28	100%	< 3	< 3	100%
Clostridium perfringens (u.f.c./100 mL)	0	28	100%	0	0	100%
Condutividade (µS/cm)	2500	28	100%	172	340	100%
Cor (mg/L)	20	28	100%	< 2,0	5,7	100%
Enterococos fecais (u.f.c./100 mL)	0	28	100%	0	0	100%
Ferro (µg/L)	200	28	100%	< 10	4,2E+2	92,9%
Manganês (µg/L)	50	28	100%	< 10	< 10	100%
(2) Nitratos (mg/L)	50	2	100%	2,33	2,35	100%
Número de colónias a (22±2) °C	SAA	28	100%	< 1	56	—
Número de colónias a (36±2) °C	SAA	28	100%	< 1	35	—
Oxidabilidade(mg/L)	5	26	100%	< 0,50	1,9	100%
pH (Unidades de pH)	6,5 - 9,0	28	100%	7,3	8,3	100%
(1) Sabor (Taxa de diluição)	3	28	100%	< 3	< 3	100%
Turvação (NTU)	4	28	100%	< 0,50	0,63	100%

INSPEÇÃO						
(2) 1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	2	100%	<0,10	<0,10	100%
Amónio (mg/L)	0,50	2	100%	< 0,10	< 0,10	100%
(2) Antimónio (µg/L)	5,0	2	100%	<0,500	<0,500	100%
(2) Arsénio (µg/L)	10	2	100%	<0,500	0,509	100%
(2) Benzeno (µg/L)	1,0	2	100%	<0,30	<0,30	100%
(1) Benzo(a) pireno (µg/L)	0,010	2	100%	< 0,003	< 0,003	100%
(2) Boro (mg/L)	1,0	2	100%	<0,020	<0,020	100%
(2) Bromatos (µg/L)	10	2	100%	<3,00	5,6	100%
(2) Cádmio (µg/L)	5,0	2	100%	<0,500	<0,500	100%
Cálcio (mg/L)	—	2	100%	21	26	—
Carbono orgânico total (mg/L)	SAA	2	100%	1,8	1,8	—
(1) Chumbo (µg/L)	25	2	100%	< 3	< 3	100%
(2) Cianetos (µg/L)	50	2	100%	<5,00	<5,00	100%
(2) Cloretos (mg/L)	250	2	100%	<7,50	16,0	100%
Cobre (mg/L)	2	2	100%	< 0,10	< 0,10	100%
Crómio (µg/L)	50	2	100%	< 5,0	< 5,0	100%
Dureza total (mg/L)	—	2	100%	73	90	—
(2) Fluoretos (mg/L)	1,5	2	100%	<0,100	<0,100	100%
(1) HPA - Benzo(b) fluoranteno (µg/L)	—	2	100%	< 0,005	< 0,005	—
(1) HPA - Benzo(g,h,i) perileno (µg/L)	—	2	100%	< 0,005	< 0,005	—
(1) HPA - Benzo(k) fluoranteno (µg/L)	—	2	100%	< 0,005	< 0,005	—
(1) HPA - Indeno(1,2,3,cd) pireno (µg/L)	—	2	100%	< 0,005	< 0,005	—
(1) HPA total (µg/L)	0,10	2	100%	< 0,020	< 0,020	100%
Magnésio (mg/L)	—	2	100%	4,9	6,3	—
(2) Mercúrio (µg/L)	1	2	100%	<0,200	<0,200	100%
Níquel (µg/L)	20	2	100%	< 5,0	< 5,0	100%
Nitritos (mg/L)	0,5	3	100%	< 0,020	< 0,020	100%



Qualidade da Água Destinada ao Consumo Humano do Concelho de Oeiras

Aplicação do DL 306/2007 de 27 de agosto, com as alterações introduzidas pelo DL 152/2017 de 7 de dezembro

4.º Trimestre 2020

Parâmetro	Valor Paramétrico	Total de Análises (a)		Valor Mínimo Obtido	Valor Máximo Obtido	Análises que cumprem a Legislação
		PCQA Previstas	PCQA Realizadas			
INSPEÇÃO						
(2) Pest. - Alacolor (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Atrazina (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Bentazona (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Clorpirifos (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Desetilatrazina (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Desetilsimazina (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Dimetoato (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Diurão (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Imidaclopride (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Linurão (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - MCPA (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Metaxil (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Metolacolor (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Ometoato (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Oxamil (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Simazina (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pest. - Terbutilazina (µg/L)	0,10	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Pesticidas totais (µg/L)	0,50	2	100%	<0,030	<0,030	100%
(2) Selénio (µg/L)	10	2	100%	<2,00	<2,00	100%
(2) Sódio (mg/L)	200	2	100%	12,2	14,6	100%
(2) Sulfatos (mg/L)	250	2	100%	<10,0	27,7	100%
(2) Tetracloroeteno (µg/L)	10	2	100%	<0,10	<0,10	100%
(1) THM Bromofórmio	—	2	100%	< 1	4	—
(1) THM Clorofórmio	—	2	100%	12	22	—
(1) THM Dibromoclorometano	—	2	100%	4	14	—
(1) THM Diclorobromometano	—	2	100%	7	15	—
(1) THM Total (µg/L)	100	2	100%	24	55	100%
(2) Tricloroeteno (µg/L)	10	2	100%	<1,0	<1,0	100%

Notas: (1) - Parâmetro subcontratado a laboratório acreditado.
(2) - Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta (EPAL).
O sinal "menor que" (<) indica um resultado abaixo do limite de quantificação (LQ) do método.

Zona de Abastecimento controlada: Oeiras

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas correctivas):

O programa de controlo de qualidade aprovado pela ERSAR contemplou, neste trimestre, a realização de amostragem em 107 torneiras de consumidores. As situações de incumprimento detetadas foram investigadas e sempre que aplicável adoptadas medidas correctivas; essas situações, averiguadas, revelaram ser pontuais e as causas imputáveis à rede predial, não revelando significado em termos de saúde pública.

A Chefe da Divisão de Controlo e Protecção da Qualidade da Água

Maria Cristina Paiva